

## Fertigungs-Toleranzen helopal Fensterbänke

### classic, linea, woodline, puritamo, exclusiv

Erstellt von: TG  
 Datum: 2019-03-25  
 Version: A

#### Länge und Breite von Zuschnitten

**± 2 mm** Laut ÖNORM B 2213 Steinmetz- und Kunststeinarbeiten \*)  
 Bearbeitungsgruppe A (Poliert)

#### Dicke/Blendenhöhe von Platten und Zuschnitten

Zulässige Maßabweichung laut ÖNORM B 2213 \*) **Dicke bis 3 cm: ± 3 mm**

#### Sichtbare Dicke aneinander stoßender Zuschnitte (laut ÖNORM B 2213)

bis 4 cm Blendenhöhe/Plattenstärke: **0,5 mm**

Hinweis: Sollen Fensterbänke aneinander stoßend montiert werden, muss das bei der Bestellung bekannt gegeben werden. Andernfalls kann diese Toleranz nicht berücksichtigt werden und es besteht auch kein Anspruch auf kostenlose Nachbesserung oder Nachlieferung.

#### Ebenheit von Zuschnitten und Platten (laut ÖNORM B 2213 - Bearbeitungsgruppe A (Poliert))

Abstand der Messpunkte: bis 1 m: **3 mm**  
 bis 4 m: **9 mm**

#### Ebenheitstoleranz von montierten Fensterbänken – laut ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke, Tabelle 3, Zeile 7; mit erhöhten Anforderungen;

bei Messpunktabständen bis 0,1 m 2 mm  
 bei Messpunktabständen bis 1 m 3 mm  
 bei Messpunktabständen bis 4 m 8 mm  
 bei Messpunktabständen bis 10 m 15 mm

\*) laut Ausgabe 1987 - Ausgabe 2017-03-01 bezieht sich hier auf die ÖNORM DIN 18202.